BOSCH

Vent 5000 C

HR350W

7738111199

O ile dotyczy wyrobu, poniższe informacje wynikają z wymogów rozporządzeń (UE) 1253/2014 i (UE) 1254/2014.

Dane produktu	Symbol	Jednostka	7738111199
Jednostkowe zużycie energii (JZE) w warunkach klimatu umiarkowanego		kWh/(m²*a)	-37,5
Jednostkowe zużycie energii (JZE) w warunkach klimatu chłodnego		kWh/(m²*a)	-74,4
Jednostkowe zużycie energii (JZE) w warunkach klimatu ciepłego		kWh/(m²*a)	-13,8
Klasa efektywności energetycznej w warunkach klimatu umiarkowanego			A
Klasa efektywności energetycznej w warunkach klimatu chłodnego			A+
Klasa efektywności energetycznej w warunkach klimatu ciepłego			E
Dwukierunkowy (nawiewno–wyciągowy) system wentylacyjny			tak
Rodzaj napędu wentylatora	Regulacja prędkości obrotowej		
Rodzaj układu odzysku ciepła	przeponowy		
Sprawność cieplna odzysku ciepła	η_t	%	84
Maksymalna wartość natężenia przepływu	$\dot{V}$	m³/h	450
Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu przepływu		W	174
Poziom mocy akustycznej	L_{WA}	dB	49
Wartość odniesienia natężenia przepływu	$\dot{V}_{ref}$	m³/s	0,088
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	$\triangle p_{ref}$	Pa	50
Jednostkowy pobór mocy		W/(m³/h)	0,22
Czynnik rodzaju sterowania			0,95
Sterowanie wentylacją	Sterowanie czasowe		
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza		%	0,4
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza		%	1,3
Stopień przeniesienia		%	-
Stopień mieszania bezkanałowych dwukierunkowych systemów wentylacyjnych		%	-
Umiejscowienie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	Urządzenie i moduł zdalnego sterowania		
Opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	Zobacz dokumentacja techniczna. Regularna wymiana filtra jest istotna dla wydajności i efektywności energetycznej instalacji.		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu	www.bosch-thermotechnology.com		
Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy ciśnieniu -20 Pa		%	-
Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia przy ciśnieniu +20 Pa		%	-
Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budynku		m³/h	-
Roczne zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 100 m² powierzchni pomieszczenia		kWh	294
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w warunkach klimatu umiarkowanego na 100 m²		kWh	4419
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w warunkach klimatu ciepłego na 100 m²		kWh	1998
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w warunkach klimatu chłodnego na 100 m²		kWh	8645
System wentylacyjny przeznaczony do budynków mieszkalnych			tak