








Ex9BN 3P B16

2x VAL-MS
1000DC-PV/2+V/40

I > 0 A DC

PV

AKTYWNE CZĘŚCI TYCH MODUŁÓW POZOSTAJĄ POD NAPIĘCIEM RÓWNIEŻ PO ODŁĄCZENIU ICH OD FALOWNIKA

| Schemat rozdzielnicy DCAC | | |
|---|---|---|
| Indeks | SH-45 DCAC | |
| Nazwa | Rozdzielnica przyłączeniowa DC+AC z ogranicznikiem przepięć 1000V typu 2, 2 x łańcuch PV, 2 x MPPT // 16A 3-F | |
| KENO | KENO Sp. z o.o.<br>ul. Daszyńskiego 609,<br>44-151 Gliwice<br>NIP: PL6312671983 | Data<br>10/2022 |